

**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM
„POŘÍZENÍ A MONTÁŽ SYSTÉMU EPS OBJEKTU KS ČSÚ V OSTRAVĚ“**

ZADAVATEL: Česká republika – Český statistický úřad
Sídlem: Na padesátém 81, 100 82, Praha 10 - Strašnice
IČO: 000 25 593

Zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Pořízení a montáž systému EPS objektu KS ČSÚ v Ostravě*“, a to na základě předchozí žádosti uchazeče, která byla doručena prostřednictvím e-mailu dne 2. 10. 2015.

Dotazy k zadávací dokumentaci:	Odpověď zadavatele:
V zadávací dokumentaci se zmiňuje ústředna Detectomat, ale jedná se o zcela novou instalaci. Je prosím dodržení této poměrně drahé technologie nutnou podmínkou, nebo je možno nabídku vypracovat, vzhledem k samostatné instalaci systému v konkurenčním systému?	Zadavatel připouští použití i jiného systému EPS, než je uveden v projektové dokumentaci (ústředna dc 3004+) za podmínky, že předkladatel dodrží a doloží v předkládané nabídce, že jím nabízený systém je technicky a provozně shodný s poptávaným systémem, že (minimálně) splňuje požadované vlastnosti tohoto systému a odpovídá platným technickým normám, právním předpisům a je certifikován v ČR.

V Praze dne 5. 10. 2015