

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 k NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s ev. č.: 024/2017**„Poskytování Facility Management služeb pro budovu ústředí ČSÚ Skalka“**

Zadavatel: **Česká republika – Český statistický úřad (ČSÚ)**
Sídlem: Na padesátém 81, 100 82, Praha 10 - Strašnice
IČO: 000 25 593

V Praze dne 18. 08. 2017

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 pro výše uvedenou veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě předchozí žádosti, která byla zadavateli doručena prostřednictvím e-mailu dne 17.08.2017.

Dotaz	Odpověď
1. Příloha č. 2 zadávací dokumentace udává, že za rozvody STA a rozhlasu včetně přihlašovacích zařízení odpovídá objednatel. V příloze č. 2 smlouvy o poskytování FM služeb je mj. požadováno provádění odborných prohlídek STA. V jakém rozsahu se o STA stará objednatel a v jakém uchazeč?	Vybraný dodavatel provede odbornou prohlídku STA v rozsahu: vizuální kontrola systému, kontrola upevnění a směru antén a paraboly, kontrola upevnění konektorů a spojek, měření úrovně kvality příjmu vnějších signálů, kontrola stavu hlavní stanice, kontrola kaskády a jejich rozvodů, kontrola zesilovačů, měření kvality signálu na výstupech a protokol o vykonané odborné prohlídce.
2. Gastroprovoz je pronajatý. Zajišťuje si nájemce v pronajatých prostorách služby DDD, nebo jsou tyto služby předmětem nabídky?	Nájemce gastroprovozu si zajišťuje služby DDD v pronajatých prostorách, kam není započten prostor jídelny (vnější a vnitřní posezení strážníků).
3. Žádáme o rozměry a typ, počet a rozměry filtrů VZT a chlazení, které jsou v budově ČSÚ Skalka použity.	Výměna filtrů vzduchotechniky není předmětem plnění této veřejné zakázky (provádí se až na objednávku zadavatele, na základě zjištění nutnosti výměny filtrů, která vyplyne z provedených kontrol vzduchotechniky (viz Příloha č. 7, kap. 5. Technologie).
4. Žádáme o dodatečné informace k náhradnímu zdroji: výrobce a typ motoru a výrobce a typ generátoru.	Výrobce CATERPILLAR Motor CAT 3412 CT Generátor SR4B 592