

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6 k NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s ev. č. 024/2017

„Poskytování Facility Management služeb pro budovu ústředí ČSÚ Skalka“

Zadavatel: **Česká republika – Český statistický úřad (ČSÚ)**
Sídlem: Na padesátém 81, 100 82, Praha 10 – Strašnice
IČO: 000 25 593

V Praze dne 22. 08. 2017

Dotaz	Odpověď
<p>Prosím o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. V příloze č. 1 Smlouvy o poskytování facility management služeb v bodě 4 je uveden požadavek na činnosti "Péče o zeleň, zahradnické služby, úklid venkovních ploch (vč. fasády)". Nikde v zadávací dokumentace nebo příloze č. 1 smlouvy není uvedena výměra fasády, požadavky na její čištění, četnost provádění apod. Prosím o informaci, jak má uchazeč čištění fasády nacenit a zohlednit ve své nabídkové ceně.</p>	<p>Zadavatel vysvětluje dotaz týkající čištění fasády, následovně: Jedná se o lokální vyvolané, tedy nepravidelné a pouze nárazové čištění fasády cca do výše 2,5 m nad zemí (např. při znečištění od holubů nebo event. sprejerů). V takovém případě se jedná o součást měsíčního paušálu.</p>