

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7 k NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s ev. č. 024/2017**
**„Poskytování Facility Management služeb pro budovu ústředí ČSÚ Skalka“**

Zadavatel: **Česká republika – Český statistický úřad (ČSÚ)**  
 Sídlem: Na padesátém 81, 100 82, Praha 10 - Strašnice  
 IČO: 000 25 593

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 pro výše uvedenou veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě předchozí žádosti, která byla zadavateli doručena prostřednictvím e-mailu dne 21.08.2017.

<b>Dotaz</b>	<b>Odpověď</b>
1. V příloze č. 2 (seznam revizí) návrhu smlouvy o poskytování FM služeb je požadována kontrola dieselagregátu 1x ročně; v příloze č. 1 - zadávací dokumentace jsou požadovány čtvrtletní kontroly odbornou firmou. Která z informací je platná?	Požadované činnosti, které jsou popsány ve čtvrtletní, pololetní a roční kontrole odbornou servisní firmou, lze provést souhrnně během jedné roční kontroly odbornou servisní firmou.
2. V souvislosti s elektroinstalací žádáme o informaci o počtu obvodů v jednotlivých rozvaděčích silnoproudu (včetně rozvaděčů MaR), nebo o kopie příslušných revizních zpráv.	V objektu je 33 ks rozvaděčů silnoproudých a 5 ks rozvaděčů MaR, s celkovým počtem obvodů 2 694 ks.
3. Žádáme o informaci o výrobcí a typu zařízení pro odvod kouře nebo zprávu o kontrole tohoto zařízení.	1. odvod kouře z garáží – zajištěno 15 ks čidel pro detekci kouřových plynů, výrobce J. T. O. Systém, s.r.o., napojeno na 3 ks vzduchotechnik od výrobce WOLF. 2. odvod kouře chráněných únikových cest – 3 ks, výrobce WOLF, typy 2x KGW 160/0343 a 1x KGW 100/0343.
/	<b>Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na termín 08. 09. 2017 do 10:00 hod v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb.</b>