

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 11 k NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s ev. č. 024/2017****„Poskytování Facility Management služeb pro budovu ústředí ČSÚ Skalka“**

Zadavatel: **Česká republika – Český statistický úřad (ČSÚ)**  
Sídlem: Na padesátém 81, 100 82, Praha 10 - Strašnice  
IČO: 000 25 593

V Praze dne 30. 08. 2017

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 pro výše uvedenou veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě předchozí žádosti, která byla zadavateli doručena prostřednictvím e-mailu dne 29.08.2017.

| <b>Dotaz</b>  | <b>Odpověď</b>  |
|---|---|
| Potřebovali bychom upřesnění k odvozu a likvidace odpadů z obou lapolů. | /   |
| 1. Frekvence a objemy čerpání odpadů.                                   | Tukový lapol – čerpání 2x ročně, objem 2x 7-8 tun<br>Ropný lapol – čerpání 1x ročně, objem 2-3 tuny |
| 2. Zařazení pod katalogová čísla odpadů.                                | Tukový lapol – 190809<br>Ropný lapol – 130502   |
| 3. Druhy a četnosti revizí / kontrol /.                                 | Kontrola lapolů – 1x týdně pracovníky realizačního týmu dodavatele.                                 |
| 4. Frekvence a rozsahy rozborů vzorků.                                  | Odběry a rozborů vzorků 4x ročně v rozsahu splňujícím legislativní požadavky.                       |