

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 k VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU s ev. č. 070/2017
„Obměna baterií v centrálních UPS“

Zadavatel: **Česká republika – Český statistický úřad (ČSÚ)**
Sídlem: Na padesátém 81, 100 82, Praha 10 - Strašnice
IČO: 000 25 593

V Praze dne 12. 12. 2017

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 pro výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě předchozí žádosti, která byla zadavateli doručena prostřednictvím e-mailu dne 12.12.2017.

Dotaz	Odpověď
Věc: veřejná zakázka ev. č. 070/2017 „Obměna baterií v centrálních UPS“, dotaz k zadávací dokumentaci V souladu s ustanovením kapitoly 14 „Zadávací dokumentace“ Vás tímto žádáme o doplnění informace ohledně skutečného počtu poptávaných baterií. V zadávací dokumentaci je stanoven počet kusů baterií k výměně na celkový počet 704 ks. S ohledem na skutečnost, že naše společnost vykonává pravidelný servis na záložních zdrojích, kde požadujete zajistit výměnu baterií, je nám známo, že 704 ks je počet baterií pouze v jednom záložním zdroji. Zdroje jsou však dva a baterie v obozu zdrojích jsou na konci své životnosti. Náš dotaz zní: „Požadujete výměnu baterií pouze v jednom nebo v obou záložních zdrojích? V případě, že je požadována výměna v obou zdrojích UPS, měl by být počet baterií dvojnásobný tedy celkem 1408 ks.“	1/ Zadavatel upřesňuje počet baterií v následujících dokumentech: - Výzva a zadávací podmínky, kap. 3; - Příloha č. 1 - Rámcová smlouva o dodání baterií HRL, resp. Příloha č. 1; - Příloha č. 3 Výzvy a zadávacích podmínek – Krycí list, část 4a kde celkový počet HRL baterií mění na 1 408 ks. 2/ Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do <u>15. 12. 2017 10:00 hod.</u>, kap. 16 Výzvy a zadávacích podmínek. 3/ Ostatní obsah Výzvy a zadávacích podmínek zůstává nezměněn.