

Příloha č. 6 zadávací dokumentace – Plán revizí objektu

Revize - kontrola - odborná prohlídka - servis (budova ČSÚ Skalka)	množství	četnost revizí	ČSN, Vyhl.	poslední provedená revize
Revize trafostanice	1 ks	1 x za 2 roky	ČSN 33 2000-4-41	07/2017
Revize elektroinstalace - rozvodna NN + kompenzace	1 kpl	1 x za 5 let	ČSN 33 1500, 33 2000	12/2014
Periodická revize venkovního osvětlení	6 ks	1x za 3 roky	ČSN 33 1500, 33 2000	12/2017
Revize hromosvodu PULSAR	1 ks	1 x za 2 roky	ČSN 33 1500, 33 2000	05/2016
Rozvaděče elektrické - čištění + dotažení spojů	33 ks	1 x R	ČSN 33 1500, 33 2000	10/2017
Přezkoušení ochranných pomůcek elektro - VN stanice	1 kpl	1 x R	ČSN EN 60903, ČSN EN 50321	07/2017
Revize elektrospotřebičů a pohyblivých přívodů nepřipev., sk."E"	3 950 ks	1 x za 2 roky	ČSN 33 1600 ad.2	08/2017
Kontrola pohyblivých přívodů držených v ruce sk. "E"	1 150 ks	1 x R	ČSN 33 1600 ad.2	08/2017
Revize roční a pololetní kontrola požárních klapek	152 ks + 11 stěn.uzáv.	2 x R	Vyhl. 246/2001 Sb.	10/2017
Kontrola klapek na odvod tepla a kouře	3 ks (CHÚC)	1 x R	Vyhl. 246/2001 Sb.	04/2017
Požární ucpávky	3 245 ks	1 x R	Vyhl. MV 246/2001 Sb., §7, čl. 8	11/2017
Revize RHP, hydrantů, suchovodů	133 RHP, 42 hydr.,13 suchov.	1 x R	Vyhl. 246/2001 Sb.	10/2017
Revize RHP - 5-tiletá	133 ks	1 x za 5 let	Vyhl. 246/2001 Sb.	10/2013
Revize - tlakové nádoby - provozní zkouška	6 ks	1 x R	ČSN 69 0012	11/2017
Revize - tlakové nádoby - vnitřní zkouška	6 ks	1x za 5 let	ČSN 69 0012	11/2013
Revize - tlakové nádoby - tlaková zkouška	6 ks	1x za 9 let	ČSN 69 0012	11/2012
Odborná prohlídky STA	1 ks	1 x R	Vyhl. 246/2001 Sb.	10/2017
Kontrola nouzového osvětlení /autonom.zdroj/	355 ks	1 x R	Vyhl. 246/2001 Sb.	04/2017
Odborná prohlídka - systém MaR + 5 rozvaděčů pro MaR	1 kpl	1 x R	doporučení výrobce	05/2017
Kontrola místního rozhlasu PHILIPS	1 kpl	2 x R	doporučení výrobce	10/2017
Kontrola dieselagregátu	1 ks	1 x R	Vyhl. 246/2001 Sb.	05/2017
Kalibrace systému kontroly kvality ovzduší (čidel CO) v garážích	15 ks	1 x R	ČSN 73 6058	06/2017

Kontrola VZT	viz. TZ	4 x R	ČSN 12 7040	11/2017
Odborná prohlídka - zdrojů chladu Clivet 2ks	2 ks	2 x R	ČSN 14 0646	11/2017
Kontrola regulovaných látek v chlazení (freony)	2 ks	2 x R	Zákon č. 483/2008 Sb. §26	11/2017
Odborný servis fan - coily CLIVET	6 ks	1 x R	ČSN 14 0646	10/2017
Odborná prohlídka - předávací stanice tepla a přípravy TUV - VS	1 ks	1 x R	doporučení výrobce	11/2017
Odborná prohlídka - sekční (roletová) vrata	1 ks	1 x R	doporučení výrobce	05/2017
Kontrola závory BARRIER	1 ks	2 x R	doporučení výrobce	10/2017
Údržba a servis čerpadel a motorů - preventivní kontroly	viz. TZ	1 x R	doporučení výrobce	2017
Odborná prohlídka -hydraulický zvedák AMI 3,5 t	1 ks	1 x R	ČSN 27 4002,07/96-8	01/2017
Deratizace, desinfekce, desinsekce	1 kpl	4 x R	dle příslušných Vyhlášek v plat.znění	12/2017
Tukový lapol - čištění vč.odčerpání a likvidace	1 ks	2 x R	doporučení výrobce	10/2017
Ropný lapol - čištění vč.odčerpání a likvidace	1 ks	1 x R	doporučení výrobce	10/2017
Odběr a rozborů odpadních vod tukového a ropného lapolu	2 ks	4 x R	Zák. 185/2001 Sb., 77/2011 Sb.	12/2017
Kontrola systému EPS /ESSER/	1 kpl	2 x R	Vyhl. 246/2001 Sb.	11/2017
Protipožární dveře 224 ks/121 se zavírači	224 ks	1 x R	Vyhl. 246/2001 Sb.	2017
Automatické zavírače protipožárních dveří (typ GEZE) - seřízení	121 ks	1 x R	doporučení výrobce	2017
Kontrola skladových regálů a žebříků	280 ks	1 x R	doporučení výrobce	2017
Odborná prohlídka - vstupní dveře /zn.Stako, typ RONDOR/	4 ks	1 x R	doporučení výrobce	03/2017
Okna - celobvodové kování - seřízení, promazání, servis	713 ks	1 x za 2 roky	doporučení výrobce	2015
Klimatizace - měření účinnosti	1 kpl	1 x za 4 roky	Zákon č.193/2013 Sb.	11/2016